

**Акт
обследования**

«08» февраля 2017 года

г. Полярные Зори

Комиссией в составе: заместитель прокурора г. Полярные Зори советник юстиции Алешина Ю.А., государственного инспектора г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному капитан внутренней службы Сущеня А. В., в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 08 февраля 2017 года, проведено обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности:

- здание государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области "Полярнозоринский энергетический колледж" (далее - учебный корпус ГАПОУ МО "ПЭК"), расположенного по адресу: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24 ;

- здание общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области "Полярнозоринский энергетический колледж" (далее - общежитие ГАПОУ МО "ПЭК"), расположенного по адресу: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24/1.

В результате обследования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) выявленного нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1	Системы пожарной сигнализации объекта защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1): здание учебного корпуса ГАПОУ МО "ПЭК" не обеспечивает дублирование сигналов пожарной опасности в подразделение пожарной охраны без участия работников объекта.	Утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 (п.7).
2	Системы пожарной сигнализации объекта защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2): здание общежития ГАПОУ МО "ПЭК" не обеспечивает дублирование сигналов пожарной опасности в подразделение пожарной охраны без участия работников объекта.	Утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 (п.7).
3	В общежитии ГАПОУ МО "ПЭК" отсутствует протокол (акт) проведения эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3 – го типа, (проводится не реже 1 раза в 5 лет).	Утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24.

Заместитель прокурора г. Полярные Зори
советник юстиции

Алешина Ю. А.

Государственный инспектор г. Ковдор и г. Полярные Зори
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Сущеня А. В.