

Прокуратурой города на основании задания прокуратуры Мурманской области проведена 08.02.2017 проверка исполнения образовательными организациями законодательства о среднем профессиональном образовании, в части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации обучения в деятельности ГАПОУ МО «ПЭК».

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования «Полярнозоринский энергетический колледж» (ОГРН 1025100816784, ИНН 5117100038), расположенное по адресу: г. Полярные Зори, ул. Курчатова д. 24, д. 24/2, д. 24/3, на основании лицензии № 79-16 от 04.03.2016 оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования).

В ходе проверки установлено, что контейнерная площадка для установки мусоросборников не оборудована в соответствии с требованиями п.2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Для ополаскивания посуды отсутствует шланг с душевой насадкой - нарушение п.6.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

От моечных ванн для мытья посуды отсутствуют воздушные разрывы - нарушение п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Согласно требованиям п.5.16 «Изменения и дополнения № 4 к СП 2.3.6.1079-01» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» требуется проведение косметического ремонта в следующих помещениях: в столовой (помещение для мытья рук), в раздевалке для персонала, в камере для хранения пищевых отходов, в санитарных узлах.

Уборка производственных, вспомогательных, складских, бытовых помещений, туалетов, мытье посуды проводится одним человеком, что является нарушением п.5.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Не обеспечено раздельное хранение инвентаря для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений - нарушение п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01.

В кабинете № 46 отсутствует защитная арматура, осветительные приборы над классной доской в нерабочем состоянии - нарушение п.2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

На основании вышеизложенного установлено, что выявленные деяния являются нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Заместитель прокурора
г.Полярные Зори
советник юстиции



Ю.А. Алешина